

Generelt

I forbindelse med renoveringen af Solbakken II, er der etableret et centralt mekanisk ventilationsanlæg for alle boligerne. Der er ét anlæg pr. opgang. Ventilationsanlægget sørger for at boligernes luft udskiftes. Dette er et krav i bygningsreglement.

Emhætten er en integreret del af ventilationsanlægget, og opfylder de krav til udluftning af et køkken når der laves mad.

Erfaringen viser at der i nybyggede huse og i renoverede boliger med et sådant luftskifte kan opstå et tørt indeklima om vinteren. Den indendørs luftfugtighed kan komme ned under 30 % i perioder hen over vinteren.

Hvis der opstår gener pga., tør luftfugtighed kan det anbefales at du gør følgende:

- Hæv din indendørs temperatur.
- Bad evt. med åben dør.
- Brug ikke emhætten, når der koges på komfuret, men kun når der steges
- Anskaf evt. en befugter eller stil et fad med vand i boligen.
- Planter og blomster kan hjælpe til at hæve fugtigheden.

Bemærk at for høj luftfugtighed heller ikke er godt og kan give skimmeldannelse i boligen. Ventilationsanlægget er ikke mulig at fugtstyre for de enkelte boliger.

Emhætten

- Emhætten må ikke bruges ved flambering.
- Sørg for at filtrene rengøres/udskiftes jævnligt.
- Benyt kun typegodkendte filtre.
- Benyt ikke emhætten uden filter.
- Afbryd apparatet inden rengøring.
- I tilfælde af brand skal apparatet afbrydes fra hovedstrømmen.
- BENYT IKKE VAND TIL AT SLUKKE ILDEN MED!



Brugervejledning

Lys i emhætte: Tryk på lampeknapen for tænd og sluk af lys i emhætte.

Forceret ventilation: Træk emhætten ud. Tryk på knappen for aktivering af emhætten. Derved åbnes spjæld i emhætten og udsugningen øges langsomt. Når emhætten ikke bruges, trykkes der igen på knappen og emhætten går derefter til laveste niveau. Skub emhætten ind igen.

Vedligeholdelse

Sørg for at apparatet er afbrudt inden service og rengøring. Stålfileret skal vaskes i varmt vand med opvaskemiddel, eller i opvaskemaskinen. BEMÆRK: Ved maskinvask kan stålfileret blive misfarvet. Det går ikke ud over filterets ydeevne.

Husk altid at tørre filteret inden det igen tages i brug.

Tør ydersiden af emhætten af i en klud opvredet i sæbevand, eller fugtet med sprit.

Sørg for at der ikke kommer væsker i kontakt med apparatets elektroniske dele.

I tilfælde af driftstop

Før du kontakter en tekniker (Solbakken - KBS):

- Sørg for at apparatet er tilsluttet strøm. Forsøg ikke selv at servicere apparatet.
- Tjek fejlfindingsskemaet herunder først. Tag kontakt til en tekniker hvis ingen af de nedenstående løsninger virker.

Fejlfindingsskema	Tjek at emhætte er korrekt tilsluttet hovedstrømmen.	Tjek at emhætte er tændt	Tjek lysknop	Tjek at alufiltrene er rengjort	Tjek pærer/armatur
Emhætte virker ikke	✓	✓			
Lys virker ikke	✓		✓		✓
Ingen eller svag udsugning				✓	

Vedligeholdelse udsugningsventil KSU

Rengøringsmiddel: Lunkent vand med opvaskesæbe.

De synlige dele kan aftørres med en fugtig klud opvredet i lunkent sæbevand.

Ventilen er indreguleret til rette luftmængde, så drej ikke på ventilen.



Vedligeholdelse indblæsningsventil KIR

Rengøringsmiddel: Lunkent vand med opvaskesæbe.

De synlige dele kan aftørres med en fugtig klud opvredet i lunkent sæbevand.

Der kan dannes mørke ringe omkring ventilen på væg og loft, som kan fjernes med en klud, fugtet med mildt sæbevand.

Ventilen er indreguleret til rette luftmængde, så drej ikke på ventilen.



Lyd fra installationer

Der kan forekomme lyd fra ventilationsinstallationerne, ligesom der kan komme lyd fra køle-/fryse-skabe eller andre apparater i husstanden.

Alle ventilations-installationer er designet og udført iht. gældende lovgivning og lydniveauer overholder gældende krav.

Røgventilering

Ventilationsanlægget der står på loftet, er udstyret med en røgventilator.

Skulle det ske at røgventilatoren bliver aktiveret bedes driftskontoret kontaktet, så det kan undersøges hvorfor røgventilatoren er blevet udløst og om nødvendigt standses igen.

Bemærk at systemet selvtester automatisk, én gang om ugen i dagtimerne.